

Słupsk, dnia 27.08.2007 r.

Dotyczy: Kontraktu nr 03 w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk – w czterech częściach” nr postępowania 04/PN/JRP/2007.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” informujemy Państwa, że do Zamawiającego wpłynęły, od Wykonawców, prośby o wyjaśnienie SIWZ o treści:

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do budowy kolektorów sanitarnych rur i kształtek kamionkowych, kielichowych, glazurowanych o średnicy DN 200mm i długości 2,5m, z uszczelką zintegrowaną i o wytrzymałości na zgniatanie 32 kN/m. produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych kamionkowych glazurowanych o średnicach wynikających z obliczeń hydraulicznych i parametrach wynikających z obliczeń statycznych i zgodnych z PN – EN 295 do budowy jednolitego systemu kanalizacyjnego w obrębie danej miejscowości z możliwością wykonania połączeń odbiorców (zgodnie z pkt 2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia) z materiałów zgodnych z wymienionymi w PFU WZ – 02 Sieci zewnętrzne pkt. nr 2. Na ciągach kanalizacyjnych wykonanych z rur kamionkowych należy wykonać studnie betonowe zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU WZ – 02 Sieci zewnętrzne pkt. nr 2.

Z poważaniem: