

Skuteczność uzdatniania wody w SUW Słupsk w 2013 r. (wartości średnie)

Parametr	Jednostka	NDS	Woda surowa	Woda uzdatniona	Stopień redukcji
Mętność	[NTU]	1	1,54	0,25	84%
Żelazo	[$\mu\text{gFe/l}$]	200	287	6	98%
Mangan	[$\mu\text{gMn/l}$]	50	57	17	70%