

## Skuteczność uzdatniania wody w SUW Słupsk w 2012 r.

Parametr	Jednostka	NDS	Woda surowa zmieszana	Woda uzdatniona	Stopień redukcji
Barwa	[mgPt/l]	15	7,5	4	<b>46%</b>
Mętność	[NTU]	1	1,81	0,28	<b>85%</b>
Żelazo	[µgFe/l]	200	398,08	4,59	<b>99%</b>
Mangan	[µgMn/l]	50	71,5	15,68	<b>78%</b>