

Słupsk, dnia 25.05.2012r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie negocjacji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach – sprawa nr 09/PI/2012.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

„Czy zaakceptują Państwo następujący ciąg technologiczny: pompy głębinowe – inżektor napowietrzający – zbiorniki hydroforowe – filtry – sieć miejska”

Odp. Nie zaakceptujemy. Podtrzymujemy wymagania określone w Warunkach Zamówienia.

Pytanie nr 2:

„Czy automatyzacja procesu filtracji może być zrealizowana poprzez zintegrowane głowice sterujące umieszczone na zbiornikach filtrów zamiast układu zewnętrznych przepustnic elektrycznych?”

Odp. Nie. Podtrzymujemy wymagania określone w Warunkach Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że *Rysunek proponowanego rozmieszczenia urządzeń w ramach remontu SUW (pkt 4.8 strona 14 Warunków Zamówienia), znajduje się w Załączniku 8 do Warunków Zamówienia.*

Natomiast Schemat planowanego remontu SUW (pkt 4.7 strona 13 Warunków Zamówienia) zostaje zamieszczony w Załączniku nr 8.1.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójcisz