

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku – sprawa nr 21/PI/2012.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie typu, nazwy producenta, ew. karty katalogowej z zaznaczonym max zakresem kompensacji montażowej, zabudowanych na rurociągu wstawek montażowych DN600 i DN800 i DN500.

Odp.: Wstawki montażowe utwierdzone typ KA(F2) PN10 firmy MULTIVALVE Sp. z o.o. Karta katalogowa w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Prosimy również o potwierdzenie, czy w ramach robót Wykonawca ma zapewnić dostawę nowych uszczelek międzykołnierzowych? Prosimy o określenie, czy Zamawiający ma jakieś szczególne wymagania odnośnie wykonania technicznych i materiałowych uszczelek?

Odp.: Wykonawca ma zapewnić nowe uszczelki międzykołnierzowe. Obecnie zamontowane są uszczelki międzykołnierzowe z wkładką stalową firmy KROLL&ZILLER KG. Nowe uszczelki nie mogą posiadać niższych parametrów technicznych niż zamontowane. Deklaracja zgodności w załączeniu.