

### Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku – sprawa nr 21/PI/2012.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trzpienia (wrzeciona) zasuw nożowej ze stali 1.4401?.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ, nie dopuszcza wykonania trzpienia (wrzeciona) zasuw nożowej ze stali 1.4401.*

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający określa miejsce montażu napędów elektrycznych, tj. czy napędy mają być zamontowane w komorach zasuw, czy wyniesione na zewnątrz komory i ustawione na kolumnkach?

*Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany miejsca montażu napędów elektrycznych.*