

Słupsk, dnia 12.07.2013r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica – sprawa nr 18/PI/2012.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

### Pytanie nr 1:

„Ze względu na zagłębienie projektowanej kanalizacji przy ujściu do oczyszczalni zgodnie z warunkami zamówienia które będzie na rzędnej ok. 43,00 m npm. a rzędną terenu w tym miejscu wynoszącą w przybliżeniu ok. 47,00 m npm widzimy konieczność posadowienia pompowni.

Czy stanowi ona również element zamówienia i wykonawca ma ją ująć w swojej ofercie?”

***Odp.: Zamawiający nie dopuszcza budowy pompowni przed oczyszczalnią ścieków. Ścieki do oczyszczalni należy doprowadzić grawitacyjnie, zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Zamówienia.***

### Pytanie nr 2:

„Czy ze względu na opóźnienia wynikające z długich uzgodnień/procedur Inwestor wydłuży termin przekazania PB jeżeli dojdzie do opóźnień z powodów na które Wykonawca nie ma wpływu.”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Warunkach Zamówienia.***

### Pytanie nr 3:

„Czy producent urządzeń musi stosować certyfikat ISO 9001:2008?”

***Odp.: Tak, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.***

### Pytanie nr 4:

„Czy oczyszczalnia musi być zgodna z normą dla oczyszczalni przydomowych PN-EN 12566-3+A1:2009?”

***Odp.: Tak, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia: „Kompletne urządzenia oczyszczalni ścieków muszą w pełni odpowiadać normie PN-EN 12566-3+A1:2009. W przypadku określenia przez Wykonawcę wielkości oczyszczalni powyżej 50 RLM, dopuszcza się zastosowanie minimum dwóch instalacji spełniających dla każdej pojedynczej instalacji warunki powyższej normy. Ponadto w celu dokonania pełnego przeglądu stosowanych rozwiązań dopuszcza się złożenie ofert w oparciu o projekty indywidualne zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii na inną niż opisaną w niniejszych WZ.”***

### Pytanie nr 5:

„Czy dopuszcza się zastosowanie szafy sterowniczej z tworzywa sztucznego?”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Warunkach Zamówienia.***

Pytanie nr 6:

„Czy dopuszcza się zastosowanie sterownika Unitronics?”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Warunkach Zamówienia.***

Pytanie nr 7:

„Czy dopuszcza się zastosowanie modemu Inventia?”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Warunkach Zamówienia.***

Pytanie nr 8:

„Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia firmy Inventia MT101?.”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Warunkach Zamówienia.***