

Słupsk, dnia 24.03.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komilowie, gmina Kobylnica.” – sprawa nr 09/PI/2014.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedź na pytanie złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

W p-kcie 4.4.2, pp-kt A. 34 Zamawiający wskazuje, że wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej leży po stronie Zamawiającego. Natomiast w p-kcie 4.7.15 Zamawiający wyszczególnia zakres prac elektrycznych leżących w zakresie Wykonawcy, w którym to zakresie uwzględniona została cała instalacja elektryczna. Prosimy o wyszczególnienie zakresu robót elektrycznych do wykonania przez Wykonawcę ?

Odp.: Zakres prac do wykonania remontu budynku SUW przez Zamawiającego, został określony w pkt. 4.1.2 A ppkt 34. IDW.

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu pkt. 4.1.2 A ppkt 34. IDW poprzez jego wykreślenie. Biorąc powyższe pod uwagę, wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej leży po stronie Wykonawcy i należy ująć ją w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.7.15. IDW. Wymiana instalacji elektrycznej musi odbyć się w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody oraz wykonania robót remontowych, będących w zakresie Zamawiającego.