

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 03/PI/2014.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, iż złożono następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej:

Pytanie nr 1:

1. W związku z tym, że dnia 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wnioskujemy o zmianę zapisów we wzorze umowy w §25 ust. 2 z: „...ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)...”

na:

„...ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)...”

Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, iż zmienia się brzmienie §25 ust. 2 wzoru umowy (Część II SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)

2. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew (znak: GKMiOŚ-RKŚ.IX.6131.148.2012).

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiotowa decyzja zawarta jest w Projekcie Budowlanym Zagospodarowania terenu Rozbudowy węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w branży Architektoniczno-budowlanej nr rejestru 141/PB/13 z lipca 2013r, zamieszczonego w części III OPZ SIWZ od str. 59 do 61.

3. Prosimy o informację, czy w związku z trwającym okresem lęgowym ptaków, Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić dodatkowy koszt konsultacji ze specjalistą ornitologiem?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ocena konieczności uwzględnienia w cenie oferty ewentualnych kosztów dodatkowych konsultacji należy do Wykonawców. Wykonawcy na bazie własnych doświadczeń oraz przewidywanego harmonogramu realizacji robót powinni określić i wycenić wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania robót zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej (znak: GKMiOŚ-RKŚ-V.6220.18.2012.7.2013).

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiotowa decyzja zawarta jest w Projekcie Budowlanym Zagospodarowania terenu Rozbudowy węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w branży Architektoniczno-budowlanej nr rejestru 141/PB/13 z lipca 2013r, zamieszczonego w części III OPZ SIWZ od str. 48 do 58.

5. W projekcie wykonawczym branży technologicznej – Tom T, w pkt. 5.3.8. opisującym reaktor biologiczny dla odcieków RBO (ob.85) zwarte są dwa podpunkty opisujące dwie opcje działania reaktora: Ppkt. 5.3.8.1 – opcja SBR, oraz Ppkt. 5.3.8.2 – opcja Anammox. Również w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach wyszczególnione są urządzenia dla obydwóch opcji. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, którą opcję działania reaktora należy wycenić, oraz o zamieszczenie poprawionych przedmiarów zawierających elementy tylko wybranej opcji.

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z Projektem Wykonawczym w branży technologicznej pkt. 5.3.8. str. 58 oraz wymaganiami określonymi w STWIOR, reaktor dla podczyszczenia odcieków ma być reaktorem typu SBR, tj. komorą osadu czynnego o cyklicznym (inaczej: sekwencyjnym lub porcjowym) działaniu. Zamawiający wskazuje, że w ofercie należy uwzględnić i wycenić wyposażenie niezbędne tylko dla rozwiązania projektowego opartego o technologię SBR. Opcja Anammox jest jedynie alternatywną dla zaprojektowanego rozwiązania nie wchodząca w zakres realizacji w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Określenie i wycena zakresu robót objętych OPZ należy do kompetencji Wykonawców, w związku z tym oraz pomocniczą rolą załączonych przedmiarów, Wykonawcy powinni pominąć wycenę wskazanych urządzeń dla opcji Anammox i zawrzeć w swoich przedmiarach wycenę wszystkich wymaganych OPZ. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany załączonych przedmiarów.

6. Prosimy o potwierdzenie, że osoba która posiada niżej wymienione kwalifikacje:
- co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy,
- doświadczenie jako kierownik robót budowlanych na co najmniej jednej inwestycji obejmującej rozbudowę oczyszczalni ścieków, w tym zamkniętej komory fermentacyjnej o pojemności powyżej 1600m³,
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń,
spełnia wymagania dla Kierownika budowy opisane w punkcie 9.1 ppkt3b) punkt a SIWZ,

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymagania określone dla Kierownika budowy zawarte w SIWZ o brzmieniu:

„a. Kierownik budowy – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy***
 - doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków, w tym zamkniętej komory fermentacyjnej o poj. min. 1600 m³,***
 - posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.”***
- i wyjaśnia jednocześnie, że wskazana osoba powinna wykazać się w związku z powyższym doświadczeniem w kierowaniu budową, przez co należy rozumieć pełnienie przez tą osobę funkcji kierownika budowy.***

W związku z powyższym wskazane w pytaniu kwalifikacje nie wypełniają wymagań SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 18.04.2014 r.

Z poważaniem: