

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” – sprawa nr 39/PI/2014.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Zadanie 1 – Ul. Hołdu Pruskiego, Wiśniowa, Różana, Kwiatowa

W decyzji ZIM nr 77/2014 jest zapis – wykopy w chodnikach, jezdniach, wjazdach, parkingach zasypać gruntem niewysadzinowym co oznacza 100% wymiany gruntu, z zagęszczeniem do 1,0 Proctora.

W załączonym do SIWZ przedmiarze wymiana gruntu jest uwidoczniiona tylko w pozycji 120, pozostała ilość wykopu jest na odkład bez wymiany gruntu.

W przedmiarze robót nie uwzględniono zagęszczenia gruntu do 1,0 Proctora.

Jakie wartości wymiany gruntu należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót pełni funkcję informacyjną. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w wycenie wymiany gruntu należy uwzględnić zapisy zawarte w dokumentacji projektowej, decyzji ZIM nr 77/2014 oraz SIWZ.

Pytanie nr 2:

Zadanie 1 – Ul. Hołdu Pruskiego, Wiśniowa, Różana, Kwiatowa

Po wizji lokalnej na placu budowy stwierdzono konieczność wymiany kostki betonowej w chodnikach i ilości 100% na całej długości i szerokości chodników.

W załączonym przedmiarze robót poz. 280 uwzględniono wymianę kostki na nową w ilości 10%

Jakie wartości wymiany kostki betonowej należy umieścić w wycenie.

Odp.: Zamawiający informuje, że do wyceny robót demontażowych i odtworzeniowych nawierzchni z kostki betonowej w pasie drogowym należy przyjąć wymianę wskaźnika odzysku istniejącej kostki w ilości 50%.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 16.12.2014 r.