

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – sprawa nr 01/PI/2016.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy zamawiający uzna studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200 (Zadanie nr 2 i nr 3)?

Odp.: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy WZ. Zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający wymaga studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 15.02.2016 r.