

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – sprawa nr 01/PI/2016.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Ul. Banacha i Niemena: w projekcie i na profilach zaznaczone jest wykonanie sieci wodociągowej z rur PE HD natomiast w warunkach technicznych z 20.03.2013 r. nr PT/KW/2344/13 wykonanie częściowo z rur żeliwa sferoidalnego i rur PE HD proszę o doprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonany wodociąg.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wodociąg w ul. Banacha i ul. Niemena ma być wykonany, zgodnie z dokumentacją projektową, z rur PE HD.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 16.02.2016 r.