

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2016.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Prosimy o informację czy wydajność 150 m³/h podana przez Zamawiającego jako kryterium oceny doświadczenia w wykonywaniu obiektów w hermetyzacji dotyczy ilości wentylowanego powietrza z obiektów hermetyzowanych czy dotyczy wielkości oczyszczalni ścieków, na której te obiekty występowały?

Odp.: Zamawiający informuje, iż wydajność 150 m³/h podana w warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia, dotyczy ilości wentylowanego powietrza z obiektów hermetyzowanych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 07.03.2016 r.