

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” – sprawa nr 15/PI/2016.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy w trakcie montażu komór KP1, KP2, KP3 oraz KP4 będzie zachodziła konieczność odwadniania wykopu.

Odp.: Zamawiający informuje, że na podstawie badań wykonanych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej (lipiec 2014), poziom wody gruntowej w rejonie lokalizacji komór KP1 i KP2 występował na rzędnej 25,10÷26,70 m npm. Stąd wniosek, że możliwe jest iż w trakcie montażu komór KP1 i KP2 będzie zachodziła konieczność odwadniania wykopu. W lokalizacji komór KP3 i KP4, nie stwierdzono występowania wód gruntowych, na poziomie posadowienia istniejących rurociągów. Niemniej warunki gruntowo-wodne mogą ulegać zmianom - wahaniom w zależności od pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych. Dlatego też nie można wykluczyć takiej możliwości, że podczas montażu komór nie będzie zachodziła konieczność odwadniania wykopów.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 10.06.2016 r.