

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2017.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie udziela informacji o szacunkowej wartości zamówienia, ponieważ nie ma takiego obowiązku, gdyż postępowanie prowadzone jest w trybie k.c. zgodnie z regulaminem Spółki, a nie z ustawą Pzp.

Pytanie nr 2:

W jakim celu Wykonawca ma dołączyć kosztorysy ofertowe szczegółowe do oferty?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami WZ Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. Niemniej zgodnie z ST-00 po podpisaniu umowy zobowiązany jest do jego przekazania. Pełnił on będzie funkcję informacyjną i będzie służył Zamawiającemu do:

- **rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania.**

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż rozliczenie robót jest w formie ryczałtu – cena niezmienna.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR.

Pytanie nr 4:

Z uwagi, iż Zamawiający w formularzu podaje tabelę z wykazem cen, prosimy o zamieszczenie także przedmiaru robót tożsamego z tym wykazem.

Odp.: Zamawiający informuje, iż udostępnił opracowany przez autora projektu przedmiar, jako element pomocniczy, mający ułatwić wykonawcom sporządzenie oferty. Niemniej Wykonawcy powinni przygotować oferty zgodnie z wymaganiami WZ.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 1.1 wykaz cen w tabeli podano element 2 przyłącza wodociągowe z sieci wodociągowej przy ulicach – czy należy tu wycenić przyłącza do samego budynku z rur PE oraz 1,5m rur stalowych?

Odp.: Zamawiający informuje, iż należy wycenić koszt przyłącza wraz z odcinkiem z rur stalowych do zestawu wodomierzowego.

Pytanie nr 6:

W załączniku nr 1.1 wykaz cen w tabeli podano element 3 instalacja wewnętrzna z zestawem wodomierzowym oraz z włączeniem do instalacji dla przyłączy wodociągowych – czy należy tu wycenić instalację z rur stalowych od ściany do wodomierza oraz odcinek do przełączenia istn. instalacji?

Odp.: Zamawiający informuje, iż należy wycenić w tym elemencie montaż zestawu wodomierzowego (bez kosztu wodomierza, który będzie dostarczony przez Zamawiającego) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie zakresu robót – instalacja wewnętrzna z wymianą wodomierzy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zakres obejmuje montaż zestawu wodomierzowego (bez kosztu wodomierza, który będzie dostarczony przez Zamawiającego).

Pytanie nr 8:

Czy wodomierze będzie montował Wykonawca czy Zamawiający?

Odp.: Zamawiający informuje, iż wodomierze dostarczone przez Zamawiającego będzie montował Wykonawca.

Pytanie nr 9:

Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszt nowych wodomierzy? Prosimy o określenie producenta z uwagi na różnice cenowe.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 10:

Informujemy iż są rozbieżności między projektem a przedmiarem. Prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć do wyceny ilości zgodne z projektem.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR.

Pytanie nr 11:

Czy w budynku nr 1 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich należy zamontować nowy wodomierz? W projekcie – zestawienie przyłączy i wodomierzy występuje, a przedmiar nie uwzględnia jednej sztuki.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ należy przyjąć zakres robót określony w projekcie.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze występują pozycje rur stalowych ocynkowanych DN20 oraz DN25 w budynkach, natomiast w projekcie – zestawieniu występują tylko rury stalowe DN25, a także długości tych rur nie pokrywają się. Jakie długości rur przyjąć do wyceny i jakiej średnicy?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR.

Pytanie nr 13:

W projekcie wykonawczym punkt odtworzenie nawierzchni ulic jest zapis o wbudowaniu siatki szklanej, ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4cm oraz warstwy wiążącej, przedmiar nie uwzględnia wbudowania siatki i podaje ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm. Prosimy o podanie konkretnej technologii wykonania odtworzenia i podania ilości poszczególnych warstw odtworzeniowych. Ułożenie warstwy ścieralnej zgodnie z opisem na całej powierzchni wykopu plus odsadzki.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR.

Ponadto Zamawiający zamieszcza poprawiony **Wykaz Cen dla Zadania nr 2**. Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 10.07.2017 r.