

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z PFu Zamawiający wymaga rozdzielenia strumieni odpadów „brudnych” i „czystych” i rozróżnia metody postępowania z tymi strumieniami. Ma to na celu zabezpieczenie przed powstaniem kompostu nie spełniającego wymagań i zanieczyszczonego metalami ciężkimi. W opinii Wykonawcy, jeśli taki jest cel Zamawiającego, konieczne jest rozdzielanie strumieni perkolatu, a co za tym idzie wykonanie niezależnych zbiorników na perkolat oraz niezależnych instalacji zraszania, tak aby perkolat powstający podczas procesu fermentacji „brudnego” odpadu nie mógł zanieczyścić odpadów „czystych”. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na koszty inwestycyjne niniejszego przedsięwzięcia (szczególnie, że rurociągi technologiczne wymagane są ze stali 316L). Prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie czy taka jest intencja Zamawiającego i czy Wykonawca ma przewidzieć dwa niezależne systemy perkolacyjne?

Odp.: Zamawiający potwierdza zapisy zawarte w PFU, zgodnie z którymi należy wykonać instalację fermentacji perkolacyjnej, zapewniającej prowadzenie procesu strumieni odpadów „brudnych” i „czystych” wskazując różne metody dalszego postępowania z tymi strumieniami. Substraty „czyste” po fermentacji i ewentualnym wstępnym kompostowaniu zamkniętym w projektowanej instalacji, zostaną poddane końcowej higienizacji w istniejącej kompostowni pryzmowej wraz z osadami ściekowymi i innymi substratami. Skratki (surowce „brudne”) kierowane do fermentacji nie stanowią zagrożenia jakościowego w zakresie PTE (metale ciężkie) i OPs (organika niebezpieczna). Przewidziany w PFU proces przetwarzania dwustopniowego dla tego strumienia surowców będzie przebiegał jedynie w projektowanej instalacji i ostatecznie będzie on przekazywany na składowisko odpadów.

W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego przewidywane jest wykonanie jednego układu perkolacyjnego.

O ile w ocenie Wykonawcy wymagane jest wykonanie niezależnych systemów perkolacyjnych, w celu spełnienia wymagań PFU i w kontekście udzielonych odpowiedzi, należy je wycenić w ofercie.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do pytania nr 1 prosimy o wyjaśnienie czy do fermentacji odpadów „czystych” będą dedykowane konkretne komory/tunele czy każdy z tuneli ma służyć zarówno do fermentacji odpadów „czystych” jak i „brudnych”

Odp.: Zgodnie z zapisami PFU zamawiający wymaga wykonania komór fermentacyjnych zapewniających dowolne stosowanie substratów w tunelach fermentacyjnych tak dla substratów „czystych” jak i „brudnych”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU punkt 1.8.5 Budynek techniczno-socjalny – zgodnie z zapisami przytoczonego punktu należy przewidzieć zaplecze techniczne oraz zaplecze socjalne dla pracowników obsługi i dostawców. Prosimy o doprecyzowanie jakie są wymagane pomieszczenia oraz ich powierzchnia.

Odp.: Wymagania dla budynku techniczno-socjalnego określono w PFU w szczególności w pkt. 6.1.6.

Pytanie nr 4:

W punkcie 1.7. PFU Zamawiający określa gwarancje jakościowe dla planowanej instalacji tj. m.in. *Średnia zawartość metanu z instalacji - 50% CH₄ biogazu.* Pragniemy zauważyć, że proces produkcji biogazu w ramach jednego cyklu (jednej komory) jest procesem zmiennym zarówno w odniesieniu do ilości biogazu jak i jego składu jakościowego. Prosimy o doprecyzowanie jak będzie określana średnia zawartość metanu.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis w PFU w pkt. 1.7 o brzmieniu:

• Średniej zawartości metanu z instalacji 50% CH₄ biogazu, Intencją Zamawiającego jest, aby biogaz z instalacji kierowany do istniejącej sieci biogazowej, nie zawierał mniej niż 50% CH₄.

Pytanie nr 5:

W punkcie 1.7. PFU Zamawiający określa gwarancje jakościowe dla planowanej instalacji tj. m.in. AT4 po procesach stabilizacji tlenowej. Wykonawca nie będzie miał wpływu na prowadzenie procesu w istniejącej kompostowni. W związku z powyższym nie może odpowiadać za parametry jakościowe odpadów po tym procesie.

Odp. Zamawiający wskazuje, że wymóg określony w pkt. 1.7 PFU dotyczy tylko i wyłącznie możliwości osiągnięcia wskazanych parametrów przez projektowaną instalację.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami umowy par 2 ust.8. *Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia Umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.* Wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub przedłużenie terminu składania ofert min. o 1 miesiąc w celu rzetelnej realizacji niniejszego punktu.

Odp.: W § 2 wzoru umowy Zamawiający wykreśla ust. 8.

Pytanie nr 7:

Wnosimy o zmianę zapisu par 2 ust. 12 dot. robót dodatkowych: *Robotami dodatkowymi w rozumieniu Umowy są roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nieprzewidziane w projekcie budowlanym, których wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.* W świetle powyższego zapisu Zamawiający może na etapie przygotowania Projektu Budowlanego zażądać wykonania dodatkowych obiektów, pomimo ich braku w PFU, i nie będzie to uznane za roboty dodatkowe. Wnosimy zamiast „projektu budowlanego” wprowadzenie zapisu „PFU”.

Odp.: Zamawiający w § 2 wzoru umowy zmienia ust. 12 na następujący:

„12. Robotami dodatkowymi w rozumieniu Umowy są roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nieprzewidziane w PFU, których wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.”

Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z punktem 5 *Karty Gwarancyjnej* to Wykonawca ponosi koszty części zapasowych/zamiennych.

Odp.: Zgodnie z umową § 18 pkt. 7, koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub koszty wynikające z uszkodzenia urządzeń spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, ponosi Zamawiający. W okresie gwarancji koszty części zapasowych/zamiennych ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy na etapie składania ofert **nie są jeszcze znane nazwy podwykonawców**, to wystarczające będzie wskazanie w Formularzu Oferty pkt. 10 tylko **części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom**, i tym samym nie uzupełnienie oświadczenia (zał. nr 2) pkt. 4 dot. podwykonawców, na których zasoby wykonawca się nie powołuje.

W przypadku postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy PZP, znajduje to potwierdzenie w:

oświadczeniu JEDZ – Część II, pkt. D dot. Podwykonawstwa:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

Tak Nie

Jeżeli tak i **o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

a także w bieżącym orzecznictwie KIO: **sygn. akt KIO 234/17 WYROK z dnia 22 lutego 2017 r. oraz sygn. akt KIO 192/17 z dnia 13.02.2017 oraz sygn. akt KIO 540/17 z dnia 12.04.2017.**

Odp.: W Formularzu Oferty, należy podać części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Nazwy Podwykonawców, należy podać jeżeli są oni znani.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej **do dnia 19.01.2018 r.** ze względu na:

- konieczność analizy obszernego zakresu dokumentacji przetargowej;
- konieczność przygotowania założeń do wyceny w związku z formułą przetargu zaprojektuj i wybuduj;
- szereg wątpliwości związanych z zapisami PFU;
- konieczność przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia Umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert. W związku z tym zmianie ulega pkt. 13.1. i 14.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców).

W pkt. 13.1. IDW jest:

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 21.12.2017 r. do godz. 10:00.**

W pkt. 13.1. IDW zmienia się:

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10:00.**

W pkt. 14.1. IDW jest:

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - **w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10:15.**

W pkt. 14.1. IDW zmienia się:

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - **w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:15.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 13.12.2017 r.