



PI/DF/2018

Słupsk, dnia 10.01.2018 r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skrutek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę treści pkt. 8.5. Warunków Zamówienia w następujący sposób: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia (...).

Odp.: Zamawiający zmienia zapis w pkt. 8.5. Warunków Zamówienia na następujący: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, aktualnych ...”

Pytanie nr 2:

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia (§ 13 ust. 6 wzoru umowy: *Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o których mowa w § 10 pkt 3 i 4 Umowy, wyliczone będzie według stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do Umowy, które to ceny i stawki są niezienne przez cały okres wykonywania Umowy. Na zapis: Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o których mowa w § 10 pkt 3 i 4 Umowy, wyliczone będzie na podstawie bazy cenowej SEKOCENBUD dla średnich stawek robocizny oraz narzutów (Kp, Kz, Z) dla kwartału w którym takie roboty stały się konieczne.*

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w § 14 ust. 2 wzoru umowy sformułowanie „Tabeli elementów skończonych” powinna być zastąpiona stwierdzeniem „załącznikiem nr 1.1 – Wykaz Cen”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku „Wykaz Cen” w pozycjach 2h (instalacje technologiczne i sieci międzyobiektove) oraz z pozycji 2m (przyłącza mediów) Wykonawca na podać jedną łączną kwotę dla każdego z tych punktów bez rozbijania na poszczególne pozycje oraz, że należy zgodnie z opisem tylko „wskazać” instalacje, sieci i przyłącza przyjęte do wyceny.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanych pozycjach Wykazu Cen Wykonawca winien wymienić i wycenić planowane przez niego do wykonania instalacje i sieci międzyobiektove oraz przyłącza. Zgodnie z WZ pominięcie lub niewskazanie w Wykazie Cen elementów koniecznych do wykonania i prawidłowego funkcjonowania instalacji przyjmuje się, że są





one uwzględnione w innych pozycjach. Wykaz Cen pełni rolę pomocniczą przy ocenie ofert.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację w której pozycji „Wykazu Cen” należy uwzględnić oświetlenie terenu zgodnie z pkt 5.6.2. PFU.

Odp.: Instalacje oświetlenia terenu można wskazać w pozycji 2 h.

Pytanie nr 6:

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego aktualnego planu lokalizacji inwestycji w dwg z uwzględnieniem wszystkich pytań i odpowiedzi, w tym podłączenie w energię elektryczną z rozdzielni głównej. Załączony na stronie poprzedni plan uzbrojenia terenu zawiera trzy rysunki z różną lokalizacją sieci zewn.

Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawiony plik dwg wskazujący opisane w PFU obiekty, które są powiązane z realizacją instalacji suchej fermentacji, takie jak RGnn, zespół kogeneratorów, kompostownię, oraz stację odsiarczania biogazu. Wszystkie pozostałe elementy infrastruktury są widoczne na mapie, a miejsce włączenia i planowane trasy projektowanych instalacji Wykonawca winien określić we własnym zakresie. Opis poszczególnych obiektów zamieszczony jest w WZ.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zamieszczenie na planie lokalizacji inwestycji w dwg wszystkich sieci zewnętrznych oraz przyłączy w tym m.in. sieci teletechnicznych, kanalizacji deszczowej „brudnej”, sieć telefoniczną, sieć AKPIA, sieć sygnalizacji ppoż. itp.

Odp.: j.w.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację jakiej wielkości Zamawiający oczekuje wykonanie budynku techniczno-socjalnego (ile m² PU).

Odp.: Zamawiający wskazał w WZ wszystkie wymagane i istotne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego parametry, które Wykonawca winien uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu obiektów.

Pytanie nr 9:

Prosimy o uwzględnienie co ma na myśli Zamawiający pisząc na stronie 52 w pkt. 6.1.1 oraz 6.1.5 PFU że: Każdą komorę od wewnątrz, za bramą, należy wyposażyć w przegrodę o min. wys. 2,5m, umożliwiającą pełne załadowanie komory, zapobiegającą osuwaniu (wydostaniu się) wsadu poza reaktor. Czy chodzi tu o mobilne, przesuwne ściany np. z bloków betonowych prefabrykowanych o długości 5,5m i wysokości 2,0m i np. grubości 60cm x 5 szt? Prosimy o rozwianie wątpliwości.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że każdą komorę należy wyposażyć w przegrodę o szerokości bramy komory, zapobiegającej wysypianiu się materiału (wsadu) po otwarciu bramy. Przegroda ma być demontowalna i wykonana z materiałów odpornych na środowisko agresywne panujące w reaktorach zgodnie z WZ. Wyjaśnienia w tym temacie zawarto również w odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 22.12.2017.

Pytanie nr 10:

Mając na uwadze tryb postępowania warunków zamówienia – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 225 000 euro prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień dostępnym na stronie <http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/>. Do postępowania nie mają zastosowania



przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z zapytaniem, w jakie sposób Wykonawca powinien zabezpieczyć w swojej ofercie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa?

W związku z brakiem odniesienia się do tych kwestii w treści Regulaminu, prosimy o informację czy Wykonawca może w tym zakresie posiłkować się przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych co do rodzaju, zakresu i sposobu udowodnienia, że załączone do oferty informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Czy posiadają Państwo własne uregulowania/zasady w tym zakresie? Jeśli posiadacie Państwo jakiegokolwiek regulacje w tym zakresie prosimy o ich przesłanie, w przypadku braku szczególnych regulacji prosimy o wyjaśnienie wątpliwości.

Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w tym zakresie posiłkować się art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa należy wydzielić w osobnej teczce, w sposób umożliwiając łatwe jej odłączenie i opatrzyć napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 11:

W PFU na str. 60 jest zapis: „W ramach inwestycji wykonawca zainstaluje serwer w istniejącym pomieszczeniu serwerowni w centralnej dyspozytorni, do którego doprowadzone są instalacje światłowodowe”

Zwracamy się z prośbą o informacje, jakie parametry techniczne powinien posiadać serwer, który należy zainstalować w istniejącym pomieszczeniu serwerowni w centralnej dyspozytorni.

Odp.: Wymagania dla serwera określone są w pkt. 6.1.11 na str. nr 59 i 60.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 10.01.2018 r.

