

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” – sprawa nr 05/PI/2018.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

... w jakiej technologii należy wykonać przejścia poprzeczne sieci wodociągowej pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową, przejścia poprzeczne sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Przemysłowej pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w wykopach otwartych.

Pytanie nr 2:

... jaką długość sieci wodociągowej z rur żel. DN 200 mm należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z SIWZ oraz opisem projektu budowlanego należy wykonać 752 m sieci DN 200 natomiast z załączonych profili wynika długość 651 m.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć ilości określone w części rysunkowej projektu budowlanego. W opisie projektu budowlanego omyłkowo zapisano długość 752 m. Do wyceny należy przyjąć długość sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych z powłoką poliuretanową DN 200 mm wynikającą z planu sytuacyjno-wysokościowego i z profili sieci, tj. 651 m.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 14.03.2018 r.