

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” – sprawa nr 13/PI/2018.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

... zwraca się z pytaniem odnośnie specyfikacji technicznej dla zasuw. Zamieszczono zapis o wymaganym wzmocnieniu prowadnic klina. Nasze zasuwki spełniają wszystkie wymogi poza tym jednym. Proszę o odpowiedź, czy pomimo tego, nasza armatura zostanie dopuszczona na tej inwestycji.

***Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza zasuwki bez wzmocnienia prowadnic klina.***

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: [bip.wodociagi.slupsk.pl](http://bip.wodociagi.slupsk.pl) w dniu 05.06.2018 r.