

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA / ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” – sprawa nr 07/PI/2018.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy cały komin studni należy oczyścić i uszczelnić (jeśli tak to proszę o potwierdzenie), czy tylko kinety, tak jak jest to opisane w ST-04, jeśli tak to proszę podać na jaką wysokość należy dokonać uszczelnienia kinet.

Uwaga: proszę wziąć pod uwagę, że metoda crackingu nie daje gwarancji usunięcia w 100% przeciw spadków, które występują w odc. S10-S9 ul. Daszyńskiego Limanowskiego i S3-S4 ul. Religi Bartoszewskiego.

Odp.: Wykonawca powinien uwzględnić odtworzenie kinety studni do wysokości 0,5m od spocznika kinety. Zamawiający uwzględni możliwość nie usunięcia wszystkich przeciwspadków.

Pytanie nr 2:

Specyfikacja techniczna ST-04 Kanalizacja roboty renowacyjne w pkt 2.2 podaje wymagania które wskazują na jednego producenta rękawa z włókna szklanego co bezprawnie ogranicza konkurencję. Wnosimy o następujące zmiany:

Jest

- ppkt. g) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,
- ppkt h) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393 – minimalna wymagana wartość 5%,
- ppkt k) w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed ścieraniem min 0,3mm,
- ppkt l) rękaw wykonany technologią nawijania, potwierdzone w aprobacie DIBt

Zamiennie

- ppkt. g) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie **0,05mm** na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,
- ppkt h) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393 – **maksymalna** wymagana wartość 5%,
- ppkt k) w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed ścieraniem **min 0,2mm**,
- ppkt l) rękaw wykonany **w dowolnej technologii**, potwierdzonej w aprobacie DIBt

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do WZ w ST-04 i nadaje nowe brzmienie:

- ***pkt. 2.2 ppkt h) - wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określone zgodnie z normą PN-EN 1393 – maksymalna dopuszczalna wartość 5%,***

- **pkt. 2.2 ppkt k) - w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed ścieraniem min 0,3mm, dopuszcza się warstwę zabezpieczającą przed ścieraniem o gr. min 0,2mm przy wykazaniu jej odporności na ścieranie tzn. maksymalnego dopuszczalnego uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie o wartości max. 0,1mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,**
- **pkt. 2.2 ppkt l) rękaw wykonany w dowolnej technologii,**

Pytanie nr 3:

W związku z w/w prośbą wnioskujemy o wydłużenie składania oferty przetargowych.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r. W związku z tym zmianie ulega pkt. 15. i 16.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców).

W pkt. 15. IDW jest:

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 02.07.2018 r. do godz. 10:00.**

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

Oferta w postępowaniu na: **„Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk”**

Nie otwierać przed dniem: **02.07.2018 r.; do godziny 10:15.**

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

W pkt. 15. IDW zmienia się na:

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10:00.**

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

Oferta w postępowaniu na: **„Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk”**

Nie otwierać przed dniem: **04.07.2018 r.; do godziny 10:15.**

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

W pkt. 16.1. IDW jest:

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - **w dniu 02.07.2018 r. o godz. 10:15.**

W pkt. 16.1. IDW zmienia się na:

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - **w dniu 04.07.2018 r. o godz. 10:15.**

Ponadto Zamawiający informuje, że w Wykazie Cen – Zadanie nr 2 w poz. c wykreśla się odcinek S3-S2. Proszę o uwzględnienie zmiany w ofercie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 28.06.2018 r.