

Wykaz odbiorników i urządzeń zużywających energię elektryczną i ciepłą

Lp.	Rodzaj urządzenia	Pełna nazwa	Osoba odpowiedzialna	Tablica znamionowa /DTR/	Moc urządzenia [kW]	Sposób sterowania [A, R]	Średnioroczny czas pracy [h]	Roczne zużycie energii [kWh]	Proces, lokalizacja
1	Dmuchawa	Dmuchawa Rootsa	Kazimierz Stachyra	Typ 140, 104 m ³ /min , 1410 ob./min, P ₁ 1,0 bar, P ₂ 1,65 bar, Δp 650 mbr, P 160 kW	160 praca z falownikiem	A/R	5000	Uśredniony pomiar z 2,5 miesiąca w ujęciu rocznym 780725 kWh	Napowietrzanie komór osadu czynnego Stacja dmuchaw
2	Dmuchawa	Dmuchawa Rootsa		Typ 140, 104 m ³ /min , 1410 ob./min, P ₁ 1,0 bar, P ₂ 1,65 bar, Δp 650 mbr, P 160 kW	160 praca z falownikiem	A/R	5000	Uśredniony pomiar z 2,5 miesiąca w ujęciu rocznym 748003 kWh	
3	Dmuchawa	Dmuchawa Rootsa		Typ 140, 104 m ³ /min , 1410 ob./min, P ₁ 1,0 bar, P ₂ 1,65 bar, Δp 650 mbr, P 160 kW	160 praca z falownikiem	A/R	5000	Uśredniony pomiar z 2,5 miesiąca w ujęciu rocznym 694999 kWh	
4	Dmuchawa	Dmuchawa Rootsa		Typ 140, 104 m ³ /min , 1410 ob./min, P ₁ 1,0 bar, P ₂ 1,65 bar, Δp 650 mbr, P 160 kW	110 praca z falownikiem	A/R	5000	Uśredniony pomiar z 2,5 miesiąca w ujęciu rocznym 419064 kWh	
5	Mieszadło	Mieszadło pompujące	Kazimierz Stachyra	Typ 4650,410 P 6,9 kW	5	A/R	8760	43 800	Cyrkulacja wewnętrzna Komory osadu czynnego
6	Mieszadło	Mieszadło pompujące		Typ 4650,410 P 6,9 kW	5	A/R	8760	43 800	
7	Mieszadło	Mieszadło pompujące		Typ 4650,410 P 6,9 kW	5	A/R	8760	43 800	
8	Mieszadło	Mieszadło Flygt szt. 9	Kazimierz Stachyra	Typ 4650,410 P 2,5 kW	2,5	A/R	8760	21 900 - dla 1 szt. 197 100 - dla 9 szt	Mieszanie zawartości komory Komory osadu czynnego
9	Mieszadło	Mieszadło Flygt szt. 6		Typ 4646,410 P 5 kW	5	A/R	8760	43 800- dla 1 szt 262 800 - dla 6 szt	

10	Mieszado	Mieszadło Flygt szt. 1	Kazimierz Stachyra	Typ 4650.410 P 10 kW	10	A/R	8760	87 600	Mieszanie zawartości komory Selektor
11	Pompa	Pompa Flygt	Kazimierz Stachyra	Typ CP3201LT-629 P 22 kW	22	A/R	3000	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 53472 kWh	Zewnętrzna cyrkulacja osadu Przepompownia osadu powrotnego
12	Pompa	Pompa Flygt		Typ CP3201LT-629 P 22 kW	22	A/R	3000	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 68154 kWh	
13	Pompa	Pompa Flygt		Typ CP3201LT-629 P 22 kW	22	A/R	3000	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 68154 kWh	
14	Pompa	Pompa Flygt		Typ CP3201LT-629 P 22 kW	22	A/R	3000	Szacowana wartość 66 000 kWh pomiar z 9 miesięcy 5690 kWh	
15	Pompa	Pompa Flygt	Kazimierz Stachyra	Typ CP3127-434	13,5	A/R	125	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 3384 kWh	Przepompownia osadu nadmiernego
16	Pompa	Pompa Flygt	Kazimierz Stachyra	Typ CP3127-434	13,5	A/R	125	Szacowana wartość 1688 pomiar z 9 miesięcy 793,3 kWh	
17	Pompa	Pompa Grundfos szt.4	Kazimierz Stachyra	Typ CR32-4A-F-E-HOOE, P 7,5 kW, 30m ³ /h, 2919 ob/min	7,5	A/R	2800 Średni czas pracy jednej pompy	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 82176 kWh	Pompowanie wody technologicznej do obiektów OS Hydrofornia
18	Pompa	Pompa ABS	Kazimierz Stachyra	Typ 1543,2 ME 160/4D, P 7,5 kW	13,5	A/R	4000	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 40656 kWh	Pompowanie ścieków wewnętrznych do stacji kra
19	Pompa	Pompa ABS		Typ 1543,2 ME 160/4D, P 7,5 kW	13,5	A/R	4000	Uśredniony pomiar z 2 miesięcy w ujęciu rocznym 47256 kWh	
20	Pompa	Pompa Flygt	Kazimierz Stachyra	Typ 3153,181-1870277, P 13,5	13,5	A/R	8760	118 260	Cyrkulacja wewnętrzna Zamknięte komory fermentacyjne
21	Pompa	Pompa Flygt		Typ 3153,181-1870277, P 13,5	13,5	A/R	8760	118 260	

22	Pompa	Pompa Netzsch	Kazimierz Stachyra	Typ Tornado XB4, P 11 kW	11	A/R	8760	96 360	Cyrkulacja wewnętrzna Zamknięte komory fermentacyjne
23	Pompa	Pompa Vogelsang		Typ 136-210QNBR, P 11 kW	11	A/R	8760	96 360	
24	Mieszadło	Mieszadło Japrotek	Kazimierz Stachyra	Silnik Sew- Eurodrive , Typ FAF 87eDT 100L4-C, P 2,5 kW	2,5	A/R	8760	21 900	Mieszanie osadu zamknięte komory fermentacyjne
25	Mieszadło	Mieszadło Japrotek		Silnik Sew- Eurodrive Typ FAF 87eDT 100L4-C, P 2,5 kW	2,5	A/R	8760	21 900	
26	Mieszadło	Mieszadło Csaba		Typ 100FVPT-Ldc, P 5 kW	5	A/R	8760	43 800	
27	Mieszadło	Mieszadło Agimix		Typ AM-03LT, P 7,5 kW	7,5	A/R	8760	65 700	
28	Krata	Krata schodkowa	Kazimierz Stachyra	Rotoscreen DS. 25-130-3	11	A/R	120	1 320	Separacja części stałych Stacja krat
29	Krata	Krata schodkowa		Rotoscreen DS. 25-130-3	11	A/R	120	1 320	
30	Przenośnik	Przenośnik skratek	Kazimierz Stachyra	U-320	2,2	A/R	120	264	Transport części stałych Stacja krat
31	Praska	Praska skratek	Kazimierz Stachyra	Meva Ram Press RP 30-40, P - 3 kW	3	A/R	120	360	Sprasowanie części stałych Stacja krat
32	Pompa	Pompa pulpy piaskowej	Kazimierz Stachyra	Amarex NF 80-220	2,5	A/R	3000	7 500	Pompowanie pulpy piaskowej Piaskownik
33	Dmuchawa	Dmuchawa powietrza	Kazimierz Stachyra	DR 125T 6.6-T	18,5 praca z falownikiem	A/R	8760	162060 Szacunek obarczony dużym błędem	Napowietrzanie ścieków Piaskownik
34	Dmuchawa	Dmuchawa powietrza	Kazimierz Stachyra	ROBOX ES 105/4P-SPEC, P - 75 kW, 51,16m ³ /min	75 praca z falownikiem	A/R	800	Zużycie energii za: Wrzesień 2018- 503 kW Październik 2018- 227 kW Suma-730 kW	Napowietrzanie reaktora RBO

35	Dmuchawa	Dmuchawa powietrza	Kazimierz Stachyra	ROBOX ES 105/4P-SPEC, P - 75 kW, 51,16m ³ /min	75 praca z falownikiem	A/R	800	Zużycie energii za: Wrzesień 2018-10 628 kW Październik 2018-11 198 kW Suma-21 826 kW	Napowietrzanie reaktora RBO
36	Dmuchawa	Dmuchawa powietrza		ROBOX ES 85/3P-SPEC, P - 45 kW, 30,82m ³ /min	45 praca z falownikiem	A/R	1500	Zużycie energii za: Wrzesień 2018-5 170 kW Październik 2018-4 605 kW Suma-9 775 kW	
37	Wentylator	Wentylator promieniowy biofiltra	Kazimierz Stachyra	Typ WPRM2-630EX, P - 30 kW	30	A/R	8760	262 800	Odprowadzenie złowonnego powietrza spod kaletnicy do biofiltra Kompostownia
38	Wentylator	Wentylator podpryzmowy szt 5		Typ WPT-500, P - 4 kW	4	A/R	8760	35 040 - dla 1 szt 175 200 - dla 5 szt	
39	Pompa	Pompa ABS	Kazimierz Stachyra	Typ AFP1042.1M60/4DEX	4	A/R	2000	8000	Pompowanie ścieków do stacji krat SOSD
40	Separator	Separator ślimakowy		Wymiana separatora	7,5	A/R	2000	15 000	
41	Mieszadło	Mieszadło średniobrotowe	Kazimierz Stachyra	Typ SR 4650 490-0654	5,5	A/R	8760	48 180	Mieszanie zawartości komory ZOP
42	Mieszadło	Mieszadło średniobrotowe		Typ SR 4650 490-0654	5,5	A/R	8760	48 180	
43	Wirówka	Wirówka zagęszczająca	Kazimierz Stachyra	C4E-4/454	Śruba 4 kW Bęben 37 kW praca z falownikiem	A/R	7300	299 300	Zagęszczanie osadu nadmiernego Stacja zagęszczania
44	Pompa	Pompa nadawy	Kazimierz Stachyra	Typ NMP 5029493, P 5,5 kW	5,5 praca z falownikiem	A/R	7300	40 150	Dozowanie osadu do wirówki zagęszczającej SMZON
45	Pompa	Pompa Allweiler	Kazimierz Stachyra	Typ AEB 1F 1603, P 9,2 kW	9,2	A/R	5000	46 000	Pompowanie osadu zagęszczonego do ZKF SMZON
46	Pompa	Pompa Netzsch	Kazimierz Stachyra	Typ NMO 53 BY, P 4 kW	4	A/R	5000	20 000	Pompowanie osadu zagęszczonego do ZKF SMZON

47	Wirówka	Wirówka odwadniająca	Kazimierz Stachyra	Typ Z4E-4/454	Śruba 7,5 kW Bęben 30 kW praca z falownikiem	A/R	5500	206 250	Odwodnienie osadu Stacja wirówek
48	Pompa	Pompa osadu	Kazimierz Stachyra	Typ AE 4N 750-RG, P 22 kW	22 KW, praca z falownikiem	A/R	5500	121 000	
49	Pompa	Pompa osadu	Kazimierz Stachyra	Typ VX 136-105Q, P 7,5	7,5 praca z falownikiem	A/R	5500	41 250	Doprowadzenie osadu do wirówki odwadniającej Stacja wirówek
50	Macerator	Macerator frezowy	Kazimierz Stachyra	X-Ripper VX 186-130, P 7,5 kW	7,5	A/R	4000	30000	Maceracja Maszynownia pasteryzacji
51	Macerator	Macerator nożowy	Kazimierz Stachyra	RCQ – 26, P 3 kW	3	A/R	4000	12000	
52	Mieszadło	Mieszadło pasteryzatora	Kazimierz Stachyra	Milton ROY	0,75	A/R	7000	5250	Mieszanie osadu Pasteryzacja
53	Mieszadło	Mieszadło pasteryzatora	Kazimierz Stachyra	Milton ROY	0,75	A/R	7000	5250	
54	Mieszadło	Mieszadło zbiornika ZOP	Kazimierz Stachyra	TSJV 46,40, P - 4,8	4,8	A/R	7000	33600	
55	Pompa	Pompa osadu	Kazimierz Stachyra	VX 136-105 QMO	11	A/R	4000	44 000	Cyrkulacja osadu Pasteryzacja
56	Pompa	Pompa płuczna P1-1	Mosakowski	Etanorm R M 300-360 M4 3E-NH	30,80	A	41	1262,8	Napowietrzanie i filtracja SUW
57	Pompa	Pompa płuczna P2-1	Mosakowski		30,80	A	41	1262,8	
58	Pompa	Pompa płuczna P3-1	Mosakowski		30,80	A	41	1262,8	
59	Dmuchawa	Dmuchawa D1	Mosakowski	AERZEN GM302	75,00	A	11	825	
60	Dmuchawa	Dmuchowa D2	Mosakowski		75,00	A	11	825	
61	Pompa	Pompa NS 1-4	Mosakowski	KSB OMEGA 124-290A	23,40	A	3600	84240	
62	Pompa	Pompa NS 2-4	Mosakowski		23,40	A	3600	84240	Tłoczenie do strefy niskiego ciśnienia SUW
63	Pompa	Pompa NS 3-4	Mosakowski		23,40	A	3600	84240	

64	Pompa	Pompa NS 4-4	Mosakowski		23,40	A	3600	84240	Tłoczenie do strefy niskiego ciśnienia SUW
65	Pompa	Pompa WS 5-4	Mosakowski	KSB OMEGA 80-210A	27,90	A	3879	108224,1	Tłoczenie do strefy wysokiego ciśnienia SUW
66	Pompa	Pompa WS 6-4	Mosakowski		27,90	A	3879	108224,1	
67	Pompa	Pompa WS 7-4	Mosakowski		27,90	A	3879	108224,1	
68	Pompa	Pompa WS 8-4	Mosakowski		27,90	A	3879	108224,1	
69	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEWACO BDHM 200R	32,00	A	4380	140160	Ogrzewanie i wentylacja SUW
70	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	DST RECUSORB R-061R	14,70	A	4380	64386	
71	Wentylator	Centrala wentylacyjna nawiewna	Mosakowski	Ventus VS-10-R-S/H/S-T	0,90	R	4380	3942	
72	Wentylator	Centrala wentylacyjna wywiewna	Mosakowski	Ventus VS-10-R-S/S-T	0,90	R	4380	3942	
73	Wentylator	Wentylator dachowy	Mosakowski	Hoval LHW-6	1,80	R	4320	7776	Ogrzewanie i wentylacja SUW
74	Pompa ciepła	Pompa ciepła	Mosakowski	Dimplex WI45TU	14,50	A	5280	76560	Ogrzewanie i wentylacja SUW
75	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 1b	Mosakowski	Grundfos SP 75-5 silnik SM-6	11,00	R	2010	22110	Ujęcie wody WESTERPLATTE
76	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 3C	Mosakowski	Grundfos SP 215-2-A silnik Franklin	37,00	R	2905	107485	
77	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 4C	Mosakowski	Grundfos SP 215-2-A silnik SM-6	37,00	R	3337	123469	
78	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 7A	Mosakowski	Grundfos SP 75-6 silnik MS6000	18,50	R	1914	35409	
79	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 8B	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik MS6000	22,00	R	2087	45914	
80	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 11A	Mosakowski	Grundfos SP 75-6 silnik MS6000	18,50	R	1037	19184,5	

81	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 12A	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM6	22,00	R	539	11858	Ujęcie wody WESTERPLATTE
82	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 13B	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM-6	22,00	R	2021	44462	
83	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 18	Mosakowski	Grundfos SP 215-2-1 silnik Franklin	37,00	R	2295	84915	
84	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 19	Mosakowski	Grundfos SP 215-2-1 silnik Franklin	37,00	R	2295	84915	
85	Nagrzewnica	Agregat grzewczo wentylacyjny	Mosakowski	Euroheat VOLCANO VR1	0,61	R	5280	3220,8	Ogrzewanie i wentylacja SUW
86	Nagrzewnica	Agregat grzewczo wentylacyjny	Mosakowski	Euroheat VOLCANO VR1	0,61	R	5280	3220,8	
87	Wentylator	Wentylator dachowy W1	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	Napowietrzanie i filtracja SUW
88	Wentylator	Wentylator dachowy W2	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	
89	Wentylator	Wentylator dachowy W3	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	
90	Wentylator	Wentylator dachowy W4	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	
91	Wentylator	Wentylator dachowy W5	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	
92	Wentylator	Wentylator dachowy W6	Mosakowski	Uniwersal DAs200/900	0,09	R	4380	394,2	
93	Parownica	Parownica	Mosakowski	Tecnovap Junior Starmax 8bar	3,65	R	80	292	
94	Myjka ciśnieniowa	Myjka ciśnieniowa	Mosakowski	EHRLE KD 740	4,80	R	60	288	
95	Podgrzewacz	Podgrzewacz ciepłej wody	Mosakowski	Electrolux DE21	21,00	A	730	15330	Ogrzewanie i wentylacja SUW
96	Podgrzewacz	Podgrzewacz ciepłej wody	Mosakowski			A	91	0	
97	Klimatyzator	Klimatyzator	Mosakowski	Hitachi		A		0	
98	Klimatyzator	Klimatyzator	Mosakowski	Hitachi		R		0	

99	Lodówka	Lodówka	Mosakowski		0,35	A	8760	3066	Zaplecze socjalne SUW
100	Komputer	Zestaw komputerowy	Kwiecień			R	2086	0	SUW
101	Komputer	Zestaw komputerowy	Mosakowski			R	2086	0	
102	Komputer	Laptop DELL	Czerwczak	DELL		R	2086	0	
103	Komputer	Leptop DELL	Mosakowski	DELL		R	2086	0	
104	Komputer	Komputer SCADA 1	Mosakowski			R	8760	0	
105	Komputer	Komputer SCADA 2	Mosakowski			R	8760	0	
106	Laboratoryjne	Spektrofotometr	Mikulska	Hach Lange DR5000	1,00	R	1825	1825	Monitoring Jakości Wody Pracownia Badania Wody
107	Laboratoryjne	Łaźnia	Mikulska	W610	1,00	R	1094	1094	
108	Laboratoryjne	Suszarka do szkła	Mikulska	Binder FED115	1,60	R	1303	2084,8	
109	Laboratoryjne	Sterylizator suchy	Mikulska	Binder FED53	1,20	R	626	751,2	
110	Laboratoryjne	Łaźnia wodna	Mikulska	SWB6P	0,35	R	312	109,2	
111	Laboratoryjne	Lodówka	Mikulska	Pol-eko	0,35	A	3066	1073,1	
112	Laboratoryjne	Cieplarka	Mikulska	Pol-eko Seria ST1	0,13	R	1139	148,07	
113	Laboratoryjne	Cieplarka	Mikulska	Pol-eko	0,13	R	1139	148,07	
114	Laboratoryjne	Cieplarka	Mikulska	Pol-eko	0,13	R	1139	148,07	
115	Laboratoryjne	Autoklaw parowy	Mikulska	Exacta	1,00	R		0	
116	Podgrzewacz	Podgrzewacz ciepłej wody	Mikulska	Kospel Epo 2-5	5,50	A	365	2007,5	
117	Podgrzewacz	Podgrzewacz ciepłej wody	Mikulska	Electrolux DE18	18,00	A	365	6570	
118	Podgrzewacz	Podgrzewacz ciepłej wody	Mikulska	Electrolux DE21	21,00	A	365	7665	
119	Laboratoryjne	Destylarka	Mikulska	Hydrolab Miele G7893	9,70	R	521	5053,7	

120	Laboratoryjne	Lodówka	Mikulska	Liebherr	0,35	A	8760	3066	Monitoring Jakości Wody Pracownia Badania Wody
121	Laboratoryjne	Lodówka	Mikulska		0,35	A	8760	3066	
122	Klimatyzator	Klimatyzator	Mikulska	Hitachi		A		0	
123	Klimatyzator	Klimatyzator	Mikulska	Hitachi		A		0	
124	Klimatyzator	Klimatyzator	Mikulska	Hitachi		A		0	
125	Klimatyzator	Klimatyzator	Mikulska	Hitachi		A		0	
126	Komputer	Zestaw komputerowy	Mikulska			R	2086	0	
127	Komputer	Zestaw komputerowy	Mikulska			R	2086	0	
128	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-2a	Mosakowski	Grundfos SP-95-4 silnik Franklin	18,5	R	4289	79346,5	Ujęcie Wody Głębino
129	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-3a	Mosakowski	Grundfos SP 95-4 silnik Franklin	18,5	R	3363	62215,5	
130	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-6	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM-6	22,0	R	4168	91696	
131	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-7a	Mosakowski	Grundfos SP 75-5 silnik MS6000	15,0	R	1106	16590	
132	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-8	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik MS6000	22,0	R	3069	67518	
133	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-13	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM-6	22,0	R	4370	96140	
134	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-14	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM-6	22,0	R	3739	82258	

Nr sprawy WN1/0607/18

135	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-15	Mosakowski	Grundfos SP 45-9 silnik SM-6	11,0	R	2090	22990	Ujęcie Wody Głobino
136	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-16	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik SM-6	22,0	R	4406	96932	
137	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni H-17	Mosakowski	Grundfos SP 75-7 silnik MS6000	15,0	R	4197	62955	
138	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,5	R	5280	7920	
139	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,5	R	5280	7920	
140	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 2	Mosakowski	Grundfos SP 45-9 silnik SM-6	11	R	3419	37609	Ujęcie wody Legionów
141	Pompa	Pompa WS P1	Mosakowski	Grundfos CLM 200	37,0	A	3800	140600	Tłoczenie do strefy wysokiego ciśnienia Ujęcie wody Legionów
142	Pompa	Pompa WS P2	Mosakowski	Grundfos CLM 200	37,0	A	3800	140600	Tłoczenie do strefy wysokiego ciśnienia Ujęcie wody Legionów
143	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,5	R	5280	7920	Ogrzewanie i wentylacja Ujęcie wody Legionów
144	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,5	R	5280	7920	Ogrzewanie i wentylacja Ujęcie wody Legionów
145	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.06	3,7	A	362	1339,4	Ujęcie wody Bzów
146	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3	A	362	1086	Napowietrzanie i filtracja Ujęcie wody Bzów
147	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,5	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylację i klimatyzację Ujęcie wody Bzów
148	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW4	Mosakowski	GBA.2.08	5,50	A	369	2029,5	Ujęcie wody Dobrzęcin

149	Sprężarka	Sprężarka bezolejowa	Mosakowski	REMO LT50	1,50	A	369	553,5	Napowietrzanie i filtracja Ujęcie wody Dobrzęcin
150	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEWACO KT-58F	1,00	A	3600	3600	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Dobrzęcin
151	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Dobrzęcin
152	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Dobrzęcin
153	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni 2a	Mosakowski	GBA.2.09	5,5	A	196	1078	Ujęcie wody Kczewo
154	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Kczewo
155	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GC.3.09	22,00	A	253	5566	Ujęcie wody Komiłowo
156	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GC.5.06	22,00	A	253	5566	Ujęcie wody Komiłowo
157	Sprężarka	Sprężarka bezolejowa	Mosakowski	ABAC Montecarlo 020P	1,50	A	505	757,5	Napowietrzanie i filtracja Ujęcie wody Komiłowo
158	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Komiłowo
159	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEWACO KT-58F	1,35	A	3600	4860	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Komiłowo
160	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Ujęcie wody Komiłowo
161	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.06	3,70	A	275	1017,5	Ujęcie wody Komorzyn
162	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Komorzyn

163	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	ABAC LT24	1,10	A	275	302,5	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Komorzyn
164	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Komorzyn
165	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GC.2.05	11,00	A	569	6259	Ujęcie wody Kończewo
166	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	Grundfos SP 45-9	13,00	A	569	7397	Ujęcie wody Kończewo
167	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	1138	3414	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Kończewo
168	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEWACO KT90F	1,35	A	3600	4860	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kończewo
169	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kończewo
170	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kończewo
171	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kończewo
172	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.10	5,50	A	354	1947	Ujęcie wody Kwakowo
173	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GC.0.05	9,20	A	354	3256,8	Ujęcie wody Kwakowo
174	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	709	2127	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Kwakowo
175	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEWACO-KT58F	1,00	A	3600	3600	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kwakowo
176	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Kwakowo

177	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.1.09	3,70	A	206	762,2	Ujęcie wody Lubuń
178	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GBA.2.08	5,50	A	206	1133	Ujęcie wody Lubuń
179	Inżektor	Inżektor	Mosakowski		1,00	A	413	413	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Lubuń
180	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Lubuń
181	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.07	4,00	A	157	628	Ujęcie wody Lulemino
182	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	3600	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Lulemino
183	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Lulemino
184	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	G 60-IX	10,00	A	580	5800	Ujęcie wody Płaszewo
185	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	180	540	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Płaszewo
186	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEVACO KT-58F	1,00	A	3600	3600	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Płaszewo
187	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Płaszewo
188	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.1.09	3,70	A	252	932,4	Ujęcie wody Runowo
189	Sprężarka	Sprężarka bezolejowa	Mosakowski		1,50	A	252	378	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Runowo
190	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Runowo

191	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.08	5,50	A	254	1397	Ujęcie wody Słonowice
192	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	254	762	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Słonowice
193	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Słonowice
194	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Słonowice
195	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	Grundfos SP 45-9	15,00	A	312	4680	Ujęcie wody Sycewice
196	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GC.3.05	15,00	A	312	4680	Ujęcie wody Sycewice
197	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	Airpol AB25-380-240	4,00	A	624	2496	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Sycewice
198	Dmuchawa	Dmuchawa powietrza	Mosakowski	EKOFINN	3,00	A	3	9	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Sycewice
199	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEVACO KT-90F	1,35	A	3600	4860	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Sycewice
200	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Sycewice
201	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Sycewice
202	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Sycewice
203	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		2,00	A	2160	4320	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Sycewice
204	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.08	5,50	A	207	1138,5	Ujęcie wody Ściegnica

205	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	207	621	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Ściegnica
206	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Ściegnica
207	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Ściegnica
208	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GC.3.03	7,50	A	1116	8370	Ujęcie wody Widzino
209	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GC.2.03	7,50	A	1116	8370	Ujęcie wody Widzino
210	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		2,50	A	2160	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Widzino
211	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GC.3.05	13,00	A	1115	14495	Ujęcie wody Wrząca
212	Osuszacz	Osuszacz powietrza	Mosakowski	LEVACO KT-90F	1,35	A	3600	4860	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Wirząca
213	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	VAN	3,00	A	1115	3345	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Wrząca
214	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		1,50	A	3600	5400	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Wrząca
215	Grzejnik	Grzejnik konwektorowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Wrząca
216	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1a	Mosakowski		5,50	A	0	0	Ujęcie wody Zagórki
217	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW2	Mosakowski	GBA.1.08	3,00	A	270	810	Ujęcie wody Zagórki

218	Injektor	Injektor	Mosakowski	Hydro - Vacuum OPA.1	1,00	A	270	270	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Zagórki
219	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Zagórki
220	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.08	4,50	A	434	1953	Ujęcie wody Zębowo
221	Sprężarka	Sprężarka bezolejowa	Mosakowski	ABAC Montecarlo 020P	1,50	A	434	651	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Zębowo
222	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Zębowo
223	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Zębowo
224	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	GBA.2.06	3,70	A	78	288,6	Ujęcie wody Żelki
225	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Żelki
226	Pompa głębinowa	Agregat pompowy studni SW1	Mosakowski	G 60-VI	5,50	A	215	1182,5	Ujęcie wody Żelkówko
227	Sprężarka	Sprężarka olejowa	Mosakowski	ABAC 50HP	1,50	A	215	322,5	Napowietrzanie i filtracja ujęcie wody Żelkówko
228	Grzejnik	Grzejnik olejowy	Mosakowski		1,50	A	2160	3240	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ujęcie wody Żelkówko
229	Stacja podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Łosino	Zestaw hydroforowy INSTAL Compact	Dział eksploatacji sieci	Grundfos x 3	3x	A	brak danych	2331	Łosino
230	Przepompownia ścieków	Główna Przepompownia Ścieków	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2 + ABS x4	6 x 90	A	brak danych	1213027	Odprowadzenie ścieków Słupsk

231	Przepompownia ścieków	P – ul. Borchardta	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 4	4x10,9	A	brak danych	5916	
232	Przepompownia ścieków	P – ul. Spokojna	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	2x1,7	A	brak danych	457	
233	Przepompownia ścieków	P – ul. Cienista (wykazie ul. Sportowa)	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	2x2,4	A	brak danych	3774	
234	Przepompownia ścieków	P – ul. Strumykowa	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	2x1,7	A	brak danych	734	
235	Przepompownia ścieków	P – ul. Łąkowa	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	2x9	A	brak danych	5299	
236	Przepompownia ścieków	P – ul. Słoneczna ENGIE	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	1,3 +1,9	A	brak danych	2015	
237	Przepompownia ścieków	P – ul. Kaszubska	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	2x4,0	A	brak danych	980	
238	Przepompownia ścieków	RING KANALIZACYJNY -PG dz. 539	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	4x22	A	brak danych	59540	
239	Przepompownia ścieków	RING KANALIZACYJNY -PR dz. 49/21	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	4x30	A	brak danych	44442	
240	Przepompownia ścieków	RING KANALIZACYJNY -POS dz. 43/1	Dział eksploatacji sieci	Flygt x 2	4x18,5	A	brak danych	6499	
242	Przepompownia ścieków	P1 - Żelkówko	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.22.4.50Dx2	2x2,2	A	21	1231	Odprowadzenie ścieków Kobylnica
243	Przepompownia ścieków	P2 - Żelkówko	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.110.2.51Dx2	2x11	A	41	2642	
244	Przepompownia ścieków	P3 - Żelki	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.92.2.51Dx2	2x9,2	A	68	3290	

245	Przepompownia ścieków	P4 - Komitowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.4.51Dx2	2x4,0	A	6	1641	Odprowadzenie ścieków Kobylnica
246	Przepompownia ścieków	P4' - Komitowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.4.51Dx2	2x4,0	A	59	844	
247	Przepompownia ścieków	P5 - Kruszyna	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.72.2.51Dx2	2x7,5	A	167	6809	
248	Przepompownia ścieków	P6 - Kwakowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.210.2.54H.S.244.GNDx2	2x21	A	233	20311	
249	Przepompownia ścieków	P7 - Zajęczkowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.210.2.54H.S.244.GNDx2	2x21	A	247	20194	
250	Przepompownia ścieków	P9 - Łosino	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.210.2.54H.S.244.GNDx2	2x21	A	314	32185	
251	Przepompownia ścieków	P10 - Lubuń	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.110.2.51Dx2	2x4,0	A	43	893	
252	Przepompownia ścieków	P11 - Lubuń	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.4.51Dx2	2x11	A	24	3117	
253	Przepompownia ścieków	P12 - Sierakowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	568	18912	
254	Przepompownia ścieków	P13 - Kończewo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.13.4.50Dx2	2x1,3	A	191	5207	
255	Przepompownia ścieków	P14 - Sierakowo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.15.4.50Dx2	2x1,5	A	6	619	
256	Przepompownia ścieków	P15 - Kuleszewo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.60.2.51Dx2	2x6,0	A	63	3782	
257	Przepompownia ścieków	P16 - Lulemino	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.60.2.51Dx2	2x6,0	A	230	7060	
258	Przepompownia ścieków	P17 - Sycewice	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.110.2.51Dx2	2x11	A	94	10561	

Nr sprawy WN1/0607/18

259	Przepompownia ścieków	P18 - Reblino	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.125.290.2.58H.S.279.GND.511x2	2x29,0	A	164	37852	Odprowadzenie ścieków Kobylnica
260	Przepompownia ścieków	PS_Kobylnica Toskańska	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x7,5	A	74	1162	
261	Przepompownia ścieków	PS_Kobylnica Stefczyka	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x6	A	20		
262	Przepompownia ścieków	PS1 Wrząca przep. Nowa 2018	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x6	A	brak danych		
263	Przepompownia ścieków	PS2 Wrząca przep. Nowa 2018	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x6	A	brak danych		
264	Przepompownia ścieków	PS Bolesławice Śliwkowa	Dział eksploatacji sieci	Hydro-Vacuum FSB	2x7,5	A	brak danych	3182	
265	Przepompownia ścieków	PS Łosino Modrzewiowa	Dział eksploatacji sieci	brak danych	brak danych	A	brak danych	1617	
266	Przepompownia ścieków	PS Łosino Brzozowa	Dział eksploatacji sieci	brak danych	brak danych	A	brak danych	4122	
267	Przepompownia ścieków	PR4 Rogawica	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	378	4370	Odprowadzenie ścieków gmina Stupsk
268	Przepompownia ścieków	PR3 Grąsino	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.92.2.51Dx2	2x9,2	A	1062	14936	
269	Przepompownia ścieków	PR1 Jezierzycze	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	474	7865	
270	Przepompownia ścieków	PR2 Jezierzycze	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x21	A	702	52451	
271	Przepompownia ścieków	PR1 Bukówka	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	778	6823	
272	Przepompownia ścieków	PR1 Bruszkowo Małe	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.2.51Dx2	2x4,0	A	193	2064	

273	Przepompownia ścieków	PP1 Wierzbiczin	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.2.51Dx2	2x4,0	A	84	1134	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
274	Przepompownia ścieków	PR2 Wierzbiczin	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.2.51Dx2	2x4,0	A	639	1978	
275	Przepompownia ścieków	PR3 Oczyszczalnia Bruskowo Wielkie	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.125.210.2.54H.S.244.GNDx2	2x21	A	brak danych	46706	
276	Przepompownia ścieków	PR4 Bierkowo dz. 262	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.150.2.54H.S.244.GNDx2	2x15	A	2988	54494	
277	Przepompownia ścieków	PS Bierkowo dz. 556	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x7,5	A	950	5800	
278	Przepompownia ścieków	PS Bydlino dz. 119/11	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x6,0	A	206	838	
279	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 185 Włynkówko G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x10	A	brak danych	41078	
280	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 194/23 Rzemieślnicza Włynkówko G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	brak danych	A	brak danych	1798	
281	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 21551 Akacyja Włynkówko G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	1x4,0; 1x7,0	A	brak danych	11497	
282	Przepompownia ścieków	PR1 Kukowo dz. 4/17	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	brak danych	655	
283	Przepompownia ścieków	PR2 Wiklino dz. 91/1	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	843	10498	

Nr sprawy WN1/0607/18

284	Przepompownia ścieków	PP3 Wrzeście dz. 228	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.22.4.50Dx2	2x2,2	A	21	756	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
285	Przepompownia ścieków	PP2 Wrzeście dz. 163	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.11.4.50Dx2	2x1,1	A	434	333	
286	Przepompownia ścieków	PP1 Wrzeście dz. 125	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.40.2.51Dx2	2x4,0	A	31	1017	
287	Przepompownia ścieków	PR 3 Wrzeście dz. 55/3	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.92.2.51Dx2	2x9,2	A	2279	26276	
288	Przepompownia ścieków	PS Wrzeście dz. 515/3	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x6,0	A	brak danych	1649	
289	Przepompownia ścieków	PR4 Lubuczewo dz. 7/19	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.125.290.2.58H.S.278.GNDS11x2	2x29,0	A	236	51867	
290	Przepompownia ścieków	PR1 Swochowo 25/4	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.150.2.54H.S.244.GNDx2	2x15	A	50	2097	
291	Przepompownia ścieków	PR Siemianice dz. 120/1 obr. Siemianice	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.150.2.54H.S.244.GNDx2	2x15	A	1949	32877	
292	Przepompownia ścieków	PP1 Wieszyño	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.60.2.51Dx2	2x6	A	329	2986	
293	Przepompownia ścieków	PP2 Wieszyño 9 (nieczynna)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x7,5	A	brak danych	4	
294	Przepompownia ścieków	Wieszyño 54/14 (przy blokach)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	316	
295	Przepompownia ścieków	Wieszyño 128 (na końcu wsi)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	1689	
296	Przepompownia ścieków	PR1 Redzikowo dz. 7/43	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.100.100.55.4.50Dx2	2x5,5	A	106	1145	
297	Przepompownia ścieków	PR2 Redzikowo (nieczynna)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych		

298	Przepompownia ścieków	PR3 Redzikowo dz. 529	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.210.2.54H.S.244.GNDx2	2x21	A	516	15307	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
299	Przepompownia ścieków	Redzikow dz. 1/22 k. szkoły	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	2242	
300	Przepompownia ścieków	Redzikowo dz.3/261 k. bloków	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	2705	
301	Przepompownia ścieków	Redzikowo dz. 16 k. strumyka	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	835	
302	Przepompownia ścieków	PP1 Warblewo dz. 168/21	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.11.4.50Dx2	2x1,1	A	91	1212	
303	Przepompownia ścieków	PP2 Warblewo dz. 84/5	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x1,1	A	70	464	
304	Przepompownia ścieków	PR1 Warblewo	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.92.2.51Dx2	2x9,2	A	106	3268	
305	Przepompownia ścieków	PR 4 Krępa dz. 198/20	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.92.2.51Dx2	2x9,2	A	1677	19602	
306	Przepompownia ścieków	Krępa dz. 197/15 przy rzece	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	6423	
307	Przepompownia ścieków	Krępa dz. 349 okolice ul. Cichej (ul. Boczna)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	2170	
308	Przepompownia ścieków	PR3 Płaszewko dz. 36/5	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.150.2.54H.S.244.GNDx2	2x15	A	2982	66335	
309	Przepompownia ścieków	PR2 Kusowo dz. 127/2	Dział eksploatacji sieci	Grundfos SEV.80.80.75.2.51Dx2	2x7,5	A	brak danych	17878	
310	Przepompownia ścieków	Jezierzyce Osiedle dz. 44/1 - przy torach	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	257	
311	Przepompownia ścieków	Jezierzyce Osiedle dz. 6/10 - przy kościele	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	186	

312	Przepompownia ścieków	Jezierzyce Osiedle dz. 10/16 - okrągłak	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	499	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
313	Przepompownia ścieków	Grąsinio dz. 29/3 i 29/4 - stara szkoła	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	5206	
314	Przepompownia ścieków	Karżcino dz. 174/6 - główna	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x7,0	A	brak danych	6117	
315	Przepompownia ścieków	Karżcino dz. 70 - Na koloni	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x1,5	A	brak danych	277	
316	Przepompownia ścieków	Niewiarowo dz. 65/9 obr. Siemianice dz. 31 - Przy skrzyżowaniu	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	2794	
317	Przepompownia ścieków	Włynkówko dz. 174 - pod linią	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	1960	
318	Przepompownia ścieków	Włynkowo dz. 139 - przy strumyku (chyba nieczynna)	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	1452	
319	Przepompownia ścieków	Bydlino dz. 55/3 Nad rzeką	Dział eksploatacji sieci	brak danych	1x13,0 i 1x18,0	A	brak danych	18508	
320	Przepompownia ścieków	Bydlino dz. 24/20 Przy Morsie	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x13	A	brak danych	38775	
321	Przepompownia ścieków	Bydlino dz. 74/2 - Do wójta gminy Kobylnica	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x1,1	A	brak danych	63	
322	Przepompownia ścieków	Bydlino dz. 2/262 - Złoty Potok	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	12622	
323	Przepompownia ścieków	Bydlino dz. 2/140 - Złoty Potok	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	5778	
324	Przepompownia ścieków	Przepompownia Ścieków dz.96/3, BYDLINO, W CZASOWA, 76-200 Słupsk Słupsk G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x11,0	A	brak danych	5275	

325	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków PP4 dz. 2/264 Energa nr ewidencyjny 812115004-3 Bydlino G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	2405	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
326	Przepompownia ścieków	Strzelino dz. 168/1 TBS	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x11,0	A	brak danych	10462	
327	Przepompownia ścieków	Strzelino dz. 155/10 w łąkach	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x18,0	A	brak danych	90602	
328	Przepompownia ścieków	Strzelino dz. 148/28	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	1259	
329	Przepompownia ścieków	Strzelinko dz. 192 Za torami	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	9693	
330	Przepompownia ścieków	Strzelinko dz. 179/5 k. remizy	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	4505	
331	Przepompownia ścieków	Strzelinko dz. 514/29 Strzelinko G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	1805	
332	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz. 201/4 i droga 207	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x5,5	A	brak danych	18055	
333	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz. 206/2 przy hotelu	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x1,5	A	brak danych	1175	
334	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz. 221/1 na skrzyżowaniu prosto	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	780	
335	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz. 145 - przy remizie	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	5941	
336	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz.70/1 - w stronę Charnowa	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	2861	
337	Przepompownia ścieków	Gałęzinowo dz. 115 i 208/3 - na zakręcie	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	2557	

338	Przepompownia ścieków	Wielichowo dz. 250 - przed P. Nowakowskim	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x1,5	A	brak danych	1223	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
339	Przepompownia ścieków	Wielichowo dz. 232/1 i 242/2 - za P. Nowakowskim	Dział eksploatacji sieci	brak danych	brak danych	A	brak danych	5624	
340	Przepompownia ścieków	Bruskowo Wielkie dz. 31/9 - Pod dębem	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	150	
341	Przepompownia ścieków	Bruskowo Wielkie dz. 10/2 k. cmentarza	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	4199	
342	Przepompownia ścieków	Bierkowo dz. 122 - przy mleczarni	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	5320	
343	Przepompownia ścieków	Bierkowo dz. 395 - K. Łaty	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	549	
344	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 59/10 Bierkowo G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	549	
345	Przepompownia ścieków	Krzemienica dz. 74 - główna	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	1310	
346	Przepompownia ścieków	Swołowo dz. 28/4 - główna	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x11,0	A	brak danych	13577	
347	Przepompownia ścieków	Gać dz. 252/2 - główna	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x4,0	A	brak danych	1686	
348	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 100/32 Redęcin G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,9	A	brak danych	2627	
349	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 284/2 Redęcin G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x2,2	A	brak danych	5891	

350	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 98/6 Redęcin G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	brak danych	A	brak danych	16	Odprowadzenie ścieków gmina Słupsk
351	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 247/17 Głobino G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	259	
352	Przepompownia ścieków	Głobino dz. 177/2 k/ Warblewo	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych		
353	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 251 Głobino G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	2829	
354	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 261 Głobino G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych	1326	
355	Przepompownia ścieków	Przepompownia ścieków dz. 31 Stanęcino G. Słupsk	Dział eksploatacji sieci	brak danych	2x3,0	A	brak danych		
356	Wymiennik ciepła	Alfa Lewel Typ SW 95	Kazimierz Stachyra		250	A	8760	2190000 kWh	Podgrzanie osadu Maszynownia ZKF
357	Wymiennik ciepła	Alfa Lewel Typ SW 95	Kazimierz Stachyra		250	A	8760	2190000 kWh	
358	Wymiennik ciepła	Alfa Lewel Typ AD 2000	Kazimierz Stachyra		342	A	8760	2995920 kWh	
359	Wymiennik ciepła	Alfa Lewel Typ ALS 400	Kazimierz Stachyra		342	A	8760	2995920 kWh	
360	Wymiennik ciepła	"Lackeby Typ VSV 40-36"	Kazimierz Stachyra		82	A	6000	492000 kWh	

361	Laboratoryjne	Spektrofotometr	Mikulska	Hach-Lange DR 5000	1,0		1820	1820 kWh	Monitoring jakości ścieków, osadów i kompostu. Pracownia badania ścieków
362	Laboratoryjne	Spektrofotometr	Mikulska	Cadas 200	1,0		1300	1300 kWh	
363	Laboratoryjne	Destylator	Mikulska	Vapodest 30s	1,6		1040	1664 kWh	
364	Laboratoryjne	Destylator	Mikulska	Vapodest 30	1,6		1040	1664 kWh	
365	Laboratoryjne	Szafa termostatyczna	Mikulska	Zanussi STZ-V POL-EKO	0,95		8736	8299 kWh	
366	Laboratoryjne	Mineralizator Turbotherm	Mikulska	Gerhardt	1,5		1040	1560 kWh	
367	Laboratoryjne	Piec laboratoryjny	Mikulska	Nabertherm	2,9		1560	4524 kWh	
368	Laboratoryjne	Piec laboratoryjny	Mikulska	Nabertherm	2,9		1560	4524 kWh	
369	Laboratoryjne	Zmywarka	Mikulska	MIELE	2,5		1300	3250 kWh	
370	Laboratoryjne	Mineralizator mikrofalowy	Mikulska	MILESTONE	1,5		312	468 kWh	
371	Laboratoryjne	Spektrometr absorpcji atomowej	Mikulska	VARIAN 240Z AA	3,5		252	882 kWh	
372	Laboratoryjne	Kuweta grafitowa	Mikulska	VARIAN GTA 120	3,5		252	882 kWh	