

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcijną oraz 3 studniami pomiarowymi” – sprawa nr 09/PI/2019.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Jakie parametry powinny posiadać rury PE 100. Czy zgodnie z projektem budowlanym należy stosować rury PE 100 na ciśnienie nominalne PN10(SDR 17) czy zgodnie z Specyfikacją Techniczną ST-03 rury PE 100 SDR 11.

Odp.: Rury powinny posiadać parametry zgodne ze Specyfikacją Techniczną ST – 03 - PE100 na ciśnienie nominalne PN10 (SDR 17).

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 01.04.2019 r.