

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku” – sprawa nr 35/PI/2019.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1.

Zamawiający określił iż zamówienie nie obejmuje wykonania kanałów kanalizacji sanitarnej wykonanych metodą renowacji rękawem, czy studnie betonowe na tym odcinku obejmują to zamówienie, czy też nie należy ich przyjmować do wyceny?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ST-00 pkt. 1.4 Zadanie 1 pkt. IV w zakresie robót Wykonawcy jest m.in. wykonanie:

- *istn. studnia bet. Do remontu (DN/ID 1200)* - 10szt
- *istn. studnia bet. Do remontu (DN/ID 1200) z kaskada wewn.* - 14szt.
- *studnia bet. DN/ID 1200 do nadbudowy na kanale po renowacji* - 8szt

Ponadto w punkcie tym wskazano, że "W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH PRAC RENOWACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STUDNI."

W zakresie renowacji metodą rękawa będzie tylko wykonanie remontu kanałów.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 06.08.2019 r.