

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica” – sprawa nr 33/PI/2019.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych.

Odp.: Zamawiający w załączeniu przedstawia dokumentację geologiczną.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące średnicy studni betonowych wodomierzowych, W dokumentacji podane są średnice 1000 i 1200 mm.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować studnie wodomierzowe zgodnie z wymaganiami określonymi w WZ część III OPZ ST-04 Wodociąg, pkt. 3.1.6.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zamianę studni wodomierzowych betonowych na studnie wykonane z PEHD?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

UZUPEŁNIENIE SIWZ

Zamawiający w ST-03 Kanalizacja sanitarna, w pkt. 3.1. *Asortyment zastosowanych materiałów, wymagania* dodaje się kolejny podpunkt o następującym brzmieniu:

- Przyłącza siodłowe - włączenia do studni PCV DN400:

Włączenia przyłączy wykonywane do rur wznoszących studni PCV należy wykonać poprzez systemowe przyłącza siodłowe. Przyłącze siodłowe wykonane z PVC-U o sztywności obwodowej SN12 kN/m² musi być wyposażone w przegub kulowy, który umożliwia odchylenie w granicach w zakresie min. od 0-10°. Przyłącza siodłowe muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez I.T.B. Warszawa.

Zakres średnic:

- studnie 400 mm – przyłącze siodłowe DN/OD 160 mm

- studnie 400 mm – przyłącze siodłowe DN/OD 200 mm

Nie dopuszcza się wykonania włączeń poprzez uszczelki In-situ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 30.07.2019 r.