

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica” – sprawa nr 33/PI/2019.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie z jakich rur wykonane mają być główne ciągi oraz przyłącza sieci wodociągowej. W dokumentacji oraz w specyfikacji technicznej jest mowa o rurach żeliwnych, rurach PE SDR11 i rurach PE SDR17.

***Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową zaprojektowane zostały sieci wodociągowe z rur PE100 SDR17 (pkt. 1.2.1 Projektu Wykonawczego), natomiast sięgacze i przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR11 (pkt. 1.2.6 Projektu Wykonawczego). Zgodnie z WZ Specyfikacje Techniczne określają szczegółowe wymagania techniczne do materiałów określonych w dokumentacji i stosuje się te wymagania wyłącznie w odniesieniu do materiałów uwzględnionych w Projekcie.***

Pytanie nr 2:

Czy szczegółowy kosztorys, który Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy należy sporządzić zgodnie z załączonym przedmiarem, czy Wykonawca może wykonać własny kosztorys zgodnie tabelą zamieszczoną w załączniku nr 1.1. – Wykaz Cen

***Odp.: Zamawiający dopuszcza opracowanie kosztorysu zgodnego z Wykazem Cen, w sposób umożliwiający późniejszy podział na elementy skończone.***

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: [bip.wodociagi.slupsk.pl](http://bip.wodociagi.slupsk.pl) w dniu 24.07.2019 r.