

Słupsk, dnia 27.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Nr sprawy 58/PI/2019

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Słupsk spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, tel. 59 841 83 01, fax 59 841 83 02

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku.
2. Celem prowadzenia Dialogu, jest pozyskanie informacji o dostępnych na rynku urządzeniach, instalacjach i rozwiązaniach technologicznych (w tym systemach sterowania) spełniających wymagane przez Zamawiającego warunki i parametry techniczne, a w dalszym efekcie ustalenie zakresu dostawy, wymaganego montażu i niezbędnych robót towarzyszących na stacji uzdatniania wody.
3. Opis przedmiotu dialogu technicznego znajduje się w Załączniku Nr 3.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU

Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
3. Dialog techniczny prowadzony jest w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej i elektronicznej oraz spotkań indywidualnych z poszczególnymi uczestnikami.
4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na **31.01.2020 r.**

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, składają wypełnione i podpisane zgłoszenie do Dialogu technicznego na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku

udziału w dialogu technicznym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego.
3. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem faksu na nr 59/8418302 lub poczty elektronicznej na adres jrp@wodociagi.slupsk.pl
4. Termin składania zgłoszeń do **13.12.2019 r.**
5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
6. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego w toku dialogu należy każdorazowo oznaczać dopiskiem: „Dialog techniczny – system do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody”.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający przekazuje informację dla Wykonawców dotyczącą ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszym dialogiem.

VIII. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Sprawy formalne:
 - Donata Feszak tel. 59 841 84 00, e-mail d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
2. Sprawy merytoryczne:
 - Piotr Czerwczak tel. 603 080 932 e-mail p.czerwczak@wodociagi.slupsk.pl
 - Krzysztof Mosakowski tel. 603 951 069 e-mail k.mosakowski@wodociagi.slupsk.pl
 - Andrzej Mielczarek tel. 609 095 070 e-mail a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl

Załączniki:

- Nr 1 – Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
- Nr 2 – Opis przedmiotu dialogu technicznego
- Nr 3 – Rzut komory zasuw z zaznaczoną lokalizacją montażu lamp UV
- Nr 4 – Schemat wysokościowy: zbiorniki wody uzdatnionej – komora zasuw – pompownia
- Nr 5 – Wyniki badań jakości wody uzdatnionej
- Nr 5 – Zdjęcia komory zasuw
- Nr 6 – Informacja RODO