SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA NR 247/2018

AB 1079

„WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
PRACOWNIA BADANIA WODY
ul. Westerplatte 54B
76-200 Słupsk
tel. 59 842 35 96

Kod próbki:	**1538/Nt**	
Badana próbka:	woda do spożycia	
Jednostka pobierająca i dostarczająca próbkę. Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]	Osoba pobierająca próbkę wody, uprawniona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia* (zał. nr 2 C; pkt 4)	Przedstawiciel laboratorium: Adrian Ruszczyński
Cel badania:	na potrzeby oceny zgodności z Rozporządzeniem*	
Pochodzenie próbki:	wodociąg publiczny	
Miejsce pobrania próbki:	Gmina Kobylnica 76-251 ; Zębowo studnia SW1;	
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium: zgodny z kryteriami oceny przydatności próbki wody do badań		
Data pobrania i dostarczenia próbki:	2018-10-25	
Data rozpoczęcia badania:	2018-10-25	
Data zakończenia badania:	2018-10-28	

Nazwa oznaczenia	Metoda		Wymagania Rozporządzenia*	Wynik	±U**	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba mikroorganizmów w 22±2 st.C	PN-EN ISO 6222:2004	A;Z	bez nieprawidłowych zmian	**2**	[0;8]	jtk/1ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	A;Z	0	**0**	-	jtk/100ml
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	A;Z	0	**0**	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A;Z	0	**0**	-	jtk/100ml

A - metoda akredytowana NA-metoda nieakredytowana

Z - parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 12 września 2018r.; nr 1. GS.2018)

*-wg Rozp. MZ z dnia 7.12.2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**U-Niepewność rozszerzona pomiaru i pobierania próbek przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

*** - Norma wycofana i zastąpiona przez normę angielską PN-ISO 5667-5:2017-10

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Marzena Woźniak 2018-10-29 data

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
LABORANT SPECJALISTA
podpis i pieczęć
mgr Marzena Woźniak

Rozdzielnik: Zatwierdził KIEROWNIK LABORATORIUM Badanie Wody i Ścieków
podpis i pieczęć Zatwierdzającego
mgr inż. Małgorzata Mikulska

1. a/a
2. klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.