

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania na: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 30/PI/2018.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Dotyczy IDW – punkt 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie spełnienia warunków dopuszczenia do złożenia ofert w postępowaniu poprzez przedstawienie referencji potwierdzających dostarczenie wirówki działającej na wydajności do 30 m³/h dla osadów komunalnych oraz dla ponad 40 m³/h dla osadów przemysłowych?

Odp.: Zamawiający wymaga wykazania się wiedzą i doświadczeniem, zgodnie z pkt. 5.1.c) IDW, tj.:

- „- jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wirówki odwadniającej osad o wydajności min. 40m³/h,**
- potwierdzenie uzyskania stopnia odwodnienia osadu min. 23% s.m. na dostarczonej i funkcjonującej wirówce w oczyszczalni ścieków komunalnych,”**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.10.2018 r.