KOMUNIKAT SPÓŁKI "WODOCIĄGI SŁUPSK" w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za I półrocze 2021 roku dla poszczególnych osiedli

Wskaźnik jakości wody	Westerplatte	Zatorze	Nadrzecze	Niepodległości	Śródmieście	Akademickie	Ryczewo	Słowińskie	Bałtyckie	Wymagania Rozporządzenia	Jednostka
Zapach	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian									akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
Smak	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian									akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
Barwa	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian									akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
Mętność	0,44	0,51	0,50	0,93	0,51	0,69	0,37	0,60	0,50	≤1	NTU
pH	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,7	7,7	6,5 - 9,5	-
Fluorki	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	≤1,5	mg/l
Przewodność elektryczna	467	472	467	452	467	492	462	473	459	≤2500	µS/cm
Azotyny	-	<0,005	-	-	-	-	-	<0,005	-	≤0,50	mg/l
Azotany	-	5,8	-	-	-	-	-	7,5	-	≤50	mg/l
Jon amonu	-	<0,10	-	-	-	-	-	<0,10	-	≤0,50	mg/l
Twardość	-	213	-	-	-	-	-	218	-	60 - 500	mg/l
Żelazo	-	39	-	-	-	-	-	37	-	≤200	µg/l
Chlorki	-	15	-	-	-	-	-	16	-	≤250	mg/l
Utlenialność z $KMnO_4$	-	0,7	-	-	-	-	-	0,7	-	≤5,0	mg/l
Mangan	-	20	-	-	-	-	-	18	-	≤50	µg/l
Siarczany	-	63	-	-	-	-	-	58	-	≤250	mg/l
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ^{o}C	9	7	3	15	3	3	2	7	3	bez nieprawidłowych zmian	jtk/1ml
Bakterie grupy coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jtk/100ml
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jtk/100ml
Enterokoki	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	jtk/100ml

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Słupska spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.